

P.P. 140,00	ISTN. SIEĆ WODOCIAGOWA Ø110PVC	ISTN. SIEĆ K.S. Ø200	ZMIANA KIERUNKU 90°	ZMIANA KIERUNKU 117°	ZMIANA KIERUNKU 152°	PROJ. PRZYŁ. K.S. DO BUD. MANSJONARII	ODEJŚCIE PRZYŁĄCZA DO BUD. MANSJONARII	RUROCIĄGI DOBIEGOWE INSTAACJI GEOTERMALNYCH	PROWADZIĆ W IZOLACJI TEMICZNEJ L=3,0m	RUROCIĄGI DOBIEGOWE INSTAACJI GEOTERMALNYCH	PROWADZIĆ W IZOLACJI TEMICZNEJ L=3,0m	DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA DO WODOMIERZA
Rzędna terenu ISTN.	149,20	148,98		148,70	149,50		150,30				151,05	
Rzędna osi rurociągu	147,40	147,18		146,90	147,70		148,50				149,00	
Zagłębienie [m]	1,80	1,80		1,80	1,80		1,80				2,05	
Materiał, średnica	dn63x3,8mm PEHD 100-RC TYP2(DWUWARSTWOWA) SDR17 PN10											
Odległości/długości [m]	0,00	6,7m	6,70	7,7m	14,40	32,3m	46,70	32,8m	79,50	22,0m	101,50	105,00
Oznaczenia												ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOŚCIOŁA

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzyniu Podlaskim
Plac I. Potockiego
21-300 Radzyń Podl.

UK KORONA STUDIO ARCHITEKTONICZNE

INWESTOR:
PARAFIA PW ŚW. STANISŁAWA B.M.
21-306 Czemierniki, ul. Radzyńska 1

OBIEKT:
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W CZEMIERNIKACH

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
UK KORONA STUDIO ARCHITEKTONICZNE
LUBLIN, ul.Kisielewskiego 6/u3, tel/fax 81-7211222

BRANŻA	SANITARNA	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jacek Wesołowski	LUB/0129/PBS/15
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mirosław Wnuk	445/Lb/88
MAJ 2016	PRZYŁĄCZE WODY PROFIL	rys.nr WK2
SKALA 1:100/500		